

Telepítési munkalap

Munkalapszám: 557



IT & Security

Munkavégzés ideje 2025-10-22

Megrendelő

Hyginett Kft.
2141 Csömör, Határ út 3.
Adószám:

Kivitelező

PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő Testvérvárosok útja 28.
Adószám: 12337545-2-13

Elvégzett munka ismertetése

Bmc forgókapu folyamatosan forgott hibája tűzbemeneti relép beakadt újraindítás megoldotta bmc iroda olvasó visit központ tamperben központkapcsoló szétesett rövidre zártuk újraindítottuk megoldotta gyülekezési pont hármass nem kommunikál is kimértük táphiba kontroll szoba bejárat warp felől táphiba és busz hiba tápcserélve busz hiba javítva, fem konyha nem kommunikál hiba megjavítva, fem inine úszókapu nem nyitható porterről hiba oka kábelszakadás áthidaltuk kábel kihúztuk visszakötöttük tesztelve működik

Felhasznált anyag	Mennyiség	Egység
Munkadíj	6	óra
Munkadíj	6	óra
Munkadíj	2	óra
12VDC tapegyseg	1	db
Szerelési anyag	1	db
Cat.6.utp	20	m

Dolgozók

Fulop Marc Potyók Norbert Gasko Arpad



Munkát elvégző: Fulop Marc

Munkát igazoló: Szűcs László