

Telepítési munkalap

Munkalapszám: 574



IT & Security

Munkavégzés ideje 2025-11-06

Megrendelő

Hyginett Kft.
2141 Csömör, Határ út 3.
Adószám:

Kivitelező

PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő Testvérvárosok útja 28.
Adószám: 12337545-2-13

Elvégzett munka ismertetése

BMC forgokapu tuzjel hiba megoldása multifunkciós relekkel, FAM porta bejárat teljeskörű tesztelése és helyreállítása

Felhasznált anyag	Mennyiség	Egység
Munkadíj	1	óra
Munkadíj	1	óra
Multifunkciós relé	2	db
Szerelési anyag	1	db

Dolgozók

Molnar Csaba

Fulop Marc



Munkát elvégző: Fulop Marc

Munkát igazoló: Sulyok András