

Telepítési munkalap

Munkalapszám: 606



IT & Security

Munkavégzés ideje 2025-11-25

Megrendelő

Hyginett Kft.
2141 Csömör, Határ út 3.
Adószám:

Kivitelező

PROMPT-H Számítástechnikai Oktatási
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2100 Gödöllő Testvérvárosok útja 28.
Adószám: 12337545-2-13

Elvégzett munka ismertetése

Kerítés védelem, Régi DC és BMC kamerahiba. Hiba feltárás megtörtént, hiba oka betáp szakadás földben, feltételezhetően földmunka miatt, ideiglenesen áthidalva. Betáp javítása szükséges P&G részéről.

Felhasznált anyag	Mennyiség	Egység
Munkadíj	6	óra
Munkadíj	6	óra
Munkadíj	6	óra
Munkadíj	6	óra
3x2,5 gt kábel	15	m
Szerelési anyagok	1	db

Dolgozók

Fulop Marc Földesi Gábor Szabó András Angyal Tibor



Munkát elvégző: Fulop Marc

Munkát igazoló: Szűcs László